



SIMBOLI PREVENZIONE INCENDI				
CATEGORIA	SIMBOLO	DEFINIZIONE	CATEGORIA	DEFINIZIONE
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		NASPO	ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE PORTA RESISTENTE AL FUOCO NOTA: QUANDO TRATTASI DI ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO ACCANTO AL SIMBOLO GRAFICO RELATIVO NUMERO CHE ESPRIME I NUMERI (PRMI)	
		IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA		
		IDRANTE SOTTOSUOLO		
		IDRANTE SOPRASUOLO		
DISTANZIAMENTI		DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA	DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA	
		PERCORSO DI USCITA:		
		VERSO L'ALTO ORIZZONTALE VERSO IL BASSO		
SISTEMA DI VIE DI USCITA		ATTACCO PER AUTOPOMPA SINGOLO E DOPPIO	SISTEMA DI VIE DI USCITA: VERSO L'ALTO ORIZZONTALE VERSO IL BASSO	
		IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI		
SISTEMI DI SEGNALAZIONE		ATTACCO PER AUTOPOMPA SINGOLO E DOPPIO	ESTINTORI ESTINTORE PORTATILE ESTINTORE CARRELLO	
		IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI		
SISTEMI DI ESTINZIONE		AD ATTIVAZIONE AUTOMATICA	ESTINTORI LUCE DI EMERGENZA SARACINESCA CUNELO GOMMIATO CON VOLANTINO PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA CENTRALE TERMICA	
		AD ATTIVAZIONE MANUALE		

APERTURA PER L'AFFLUSSO D'ARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE

APERTURA PER L'AFFLUSSO D'ARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE

APERTURA PER L'AFFLUSSO D'ARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE

APERTURA PER L'AFFLUSSO D'ARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE

APERTURA PER L'AFFLUSSO D'ARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE

APERTURA PER L'AFFLUSSO D'ARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE

APERTURA PER L'AFFLUSSO D'ARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE

FORNO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 28 Kw CADAUNO E CON RESISTENZA NON IN VISTA

<b>SUPERFICIE COMPARTO 1 (area vendita + locale pane + bussola d'ingressanti W.C.H. + W.C.H.)</b>	
Sup. totale	1.778,13 mq
Sup. minima vent. (1/40)	44,45 mq
(1.669,00/40)	
Lucernari	
0,80 x 2,50 = 2,00 x 21 =	42,00 mq
<b>TOTALE</b>	<b>42,00 mq</b>
Finestre smoke out	
1,10 x 0,70 = 0,77 x 6 =	4,62 mq
<b>TOTALE</b>	<b>4,62 mq</b>
Verifica	
mq 46,62 > 44,45 mq	VERIFICATO
<b>SUPERFICIE COMPARTO 2 (transito merci + transito merci 2 + cella surgelati + cella fresche carni)</b>	
Sup. totale	358,72 mq
Sup. minima vent. (1/40)	8,97 mq
(300,30/40)	
Lucernari	
0,80 x 2,50 = 2,00 x 5 =	10,00 mq
<b>TOTALE</b>	<b>10,00 mq</b>
Verifica	
mq 10,00 > 8,97 mq	VERIFICATO
<b>SUPERFICIE COMPARTO 3 (locale ritorno vuoti)</b>	
Sup. totale	54,46 mq
Sup. minima vent. (1/40)	1,36 mq
(300,30/40)	
Finestre smoke out	
1,10 x 0,70 = 0,77 x 2 =	1,54 mq
<b>TOTALE</b>	<b>1,54 mq</b>
Verifica	
mq 1,54 > 1,36 mq	VERIFICATO

I TECNICI

OGGETTO : PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 3.3 comma 5 DELLE N.T.A. e DELL'ART. 26 L.R. 34/1992 PER LA SUDDIVISIONE DELL'AREA "MR11" IN DUE SUB - COMPARTI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SUB COMPARTO "A" DA USO URBANO DI NUOVO IMPIANTO AD USO PRODUTTIVO TERZIARIO DI NUOVO IMPIANTO

PROPRIETA' : LUCARINI CRISTINA Cod. Fisc. LRC CST 70P65 G479Z

ELABORATO : PARTE IV : PROGETTO FABBRICATO COMMERCIALE UBICATO NEL COMPARTO "MT11A" - ANTINCENDIO -  
 Pianta Layout **IV-A4-10**

FOGLIO:	MAPPALATI:	SCALA:	DISEGNI:	DATA:
4	635-633-626-780-781	COME INDICATO	FILE:	10/2023
sez. B			AGGIORN:	10/2023

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMM. BIANCALANA - PAPI**  
 61020 GALLO DI PETRIANO (PU) Via Roma n. 98 - Tel. e Fax 0722/52143 P. IVA 00359700416  
 E-mail: studio@biancalanapapi.it

INGEGNERE MAURO ALESSANDRINI  
 Via G. Carducci, 22 - 61022 VALLEFOGLIA (PU) P.IVA 01224130417 - cell. 3389401610  
 E-mail: mauro.alessandrini@tin.it